



**ORDINANZA N. 14 DEL 22/08/2014**

**IL SINDACO**

Richiamata la propria precedente Ordinanza n.12 del 15 luglio 2014 con la quale al punto, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche nella Scuola dell'infanzia "Collodi" di S. Francesco nel Comune di Pelago, al fine dell'esecuzione delle operazioni di bonifica e smaltimento del pavimento contenente amianto tipo crisotilo;

Visto il Verbale redatto in data 16/07/2014 con il quale il Responsabile del Servizio LL.PP.-Ambiente, ha dichiarato che i lavori di pronto intervento, necessari alla bonifica e smaltimento del pavimento della Scuola dell'Infanzia "Collodi" di S. Francesco Via Bettini, 64 - rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti dell'art. 176 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

Preso atto:

- che la bonifica e smaltimento del pavimento della Scuola dell'Infanzia è stata eseguita da ditta specializzata e che è stato redatto specifico Piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D. L.gs 81/08 per la rimozione e smaltimento della pavimentazione in vinil - amianto nonché acquisto il relativo parere ASL;
- che tali lavori di bonifica e smaltimento del pavimento sono stati già realizzati.

**Vista la nota dell'Azienda Sanitaria Firenze – U.F. prevenzione Igiene e sicurezza luoghi di lavoro – Zona distretto sud Est del 21.08.2014 cod.PTPPISLL04MOD03 con la quale è stato:**

- preso atto dei risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio LORICA Srl di Scandicci (FI), con la tecnica in microscopia elettronica a scansione (SEM) e identificazione mediante elaborazione di Spettri a Dispersione di Energia EDS, su n. 7 membrane di cui ai codici di campionamento n. C1(1462014), C2(1472014), C3(1482014), C4(1492014), C5(1502014), C6(1512014), C7(1522014) del 12/08/2014, utilizzate per il campionamento di fibre di amianto aerodisperse, a conclusione dei lavori di bonifica dell'amianto all'interno dei locali della Scuola dell'Infanzia S.Francesco, sita in Via Bettini, 64 - Loc. S.Francesco - PELAGO;
- è stata eseguita, nelle aree ove è stata compiuta la bonifica, valutazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante l'uso di microscopia elettronica in scansione;
- è presente in tali aree una concentrazione media di fibre d'amianto aerodisperse non superiore al limite di 2 ff/l, valore indicato nel Decreto succitato per la restituibilità di ambienti bonificati;

**conseguentemente è stato comunicato che l'area può essere rioccupata con sicurezza, per quanto riguarda l'esposizione ad amianto.**

Ritenuto opportuno pertanto revocare parzialmente il punto 1) della propria precedente Ordinanza n.12 del 15.07.2014 consentendo la **rioccupazione con sicurezza ed** accesso alla Scuola dell'infanzia "Collodi" di S. Francesco nel Comune di Pelago per lo svolgimento dei lavori di pavimentazione e manutenzione straordinaria - in quanto non sussistono pericoli per la pubblica incolumità;



## COMUNE DI PELAGO

(Provincia di Firenze)



Visto il Titolo IX, capo 3° del D.Lgs. n. 81/08 "Protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto";

Vista la Legge 27.03.1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il D.M. 06.09.1994 in merito alle metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27.03.1992, n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;

Visto il D.M. 248 del 29/07/2004 procedure di smaltimento dei materiali contenenti amianto Visto il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lg.s 112 del 31/03/1998 art. 139 lett. e);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### ORDINA

1. Per le motivazioni su esposte, è revocato parzialmente il punto 1 della propria precedente Ordinanza n.12 del 15.07.2014 e conseguentemente **può essere rioccupata con sicurezza**, dalla data odierna, l'accesso alla Scuola dell'infanzia "Collodi" di S. Francesco nel Comune di Pelago per lo svolgimento dei lavori di pavimentazione e manutenzione straordinaria al fine del ripristino delle normali condizioni dell'edificio.

### DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune ed inoltre la comunicazione immediata:

- Alla Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Pelago.
- alla A.S.L. di Firenze
- alla Polizia Municipale

Pelago li, 22/08/2014

IL SINDACO

Renzo Zucchini

